

位置図



配改7-11 伊勢田町西遊田ほか配水管改良工事

国道24号

巨椋ふれあい運動ひろば

市道小倉安田線

工事箇所

DIP-GX	$\phi 250$	L = 133.3m
DIP-GX	$\phi 200$	L = 0.4m
DIP-GX	$\phi 150$	L = 19.0m
DIP-GX	$\phi 100$	L = 14.2m
DIP-GX	$\phi 75$	L = 6.2m
DIP-K	$\phi 150$	L = 1.8m
DIP-K	$\phi 100$	L = 1.2m
DIP-K	$\phi 75$	L = 0.1m
HIVP	$\phi 75$	L = 4.4m
HIVP	$\phi 50$	L = 1.7m
弁栓類	N = 13基	
不断水分岐工	N = 3箇所	
不断水弁工	N = 1箇所	
給水管引込替	N = 6箇所	
配水管撤去工	L = 153.5m	